



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Dynowie- etap I”

Nr sprawy: SG.271.3.2023

Dynów, 2023-03-15

Dotyczy zamówienia publicznego: „Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Dynowie- etap I”

WYJAŚNIENIA NA ZADANE PYTANIA

Gmina Miejska w Dynowie informuje, iż w dniu 15.03. 2023 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku- Prawo zamówień publicznych poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi bez ujawniania źródła.

Pytanie 1.

Co należy rozumieć przez „balustrady ochronne płyty boiska” – poz. 74 przedmiaru robót ?

Odpowiedź 1:

„Balustrady ochronne płyty boiska” – poz. 74 przedmiaru” to balustrady ochronne chromoniklowe o wysokości 1,10 m oddzielające płytę boiska od trybuny – zapobiegające bezpośredniemu wtargnięciu kibiców na boisko.

Zobowiązuje się Wykonawców do uwzględnienia wyjaśnień w treści składanych ofert.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz modyfikacja SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Z poważaniem:

BURMISTRZ MIASTA


.....*Zygmunt Frańczak*.....

(podpis kierownika Zamawiającego)